

局部排氣裝置每年自動檢查紀錄表

設置場所： _____ 放置地點： _____ 檢查日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

檢點項目	檢查方式	檢查結果	處理情形
1. 氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度			
2. 導管或排氣機之塵埃聚積狀況			
3. 排氣機之注油潤滑狀況			
4. 導管接觸部分之狀況			
5. 連接電動機與排氣機之皮帶鬆弛狀況			
6. 吸氣及排氣功能是否正常			
7. 其他保持性能之必要事項			
備註 採取之措施			
檢查人員：	場所負責人：	單位主管：	

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 40 條辦理。
2. 局部排氣裝置應依系統分別實施檢查及紀錄。
3. 檢查結果：正常打 V，異常打 X，如無此項檢點項目請以“—”示之。
4. 表格保存三年。
5. 每年檢查充後，送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員彙整備查。